総称名				2M60RV
室外機種名				2M60RV
外装色（色番号）				ホワイト（5Y7.5/1）
JRA4033による組合わせ				2.2+4.0
総合冷房能力 ★2			kW	6.0（2.2～7.0）
総合暖房能力 ★3			kW	7.8（1.93～8.9）
総合暖房低温能力 ★4			kW	6.45
電源				単相 200V 50/60Hz
電気特性 ★5	総合運転電流（最大電流値）	冷房	A	9.0（最大12.8）
		暖房	A	9.9（最大12.8）
	総合消費電力	冷房	kW	1.750（0.410～2.480）
		暖房	kW	1.900（0.370～2.440）
		暖房低温	kW	2.400
	力率	冷房	%	97
		暖房	%	96
	始動電流		A	9.9
補助ﾋｰﾀ定格消費電力			kW	-----
省エネ法による組合わせ				2.2+4.0
	冷房能力		kW	6.00（2.20～7.00）
	暖房能力		kW	7.80（1.93～8.90）
	冷房消費電力		kW	1.750（0.410～2.480）
	暖房消費電力		kW	1.900（0.370～2.440）
エネルギー消費効率(COP)	冷房			3.43
	暖房			4.11
	平均			3.77
通年エネルギー消費効率(APF) ★8				5.6
通年エネルギー消費効率(APF) ★9				5.6
圧縮機	形式			全密閉スイング式
	機種			2YC40BXD
	電動機出力		kW	1.73
減圧器				電動膨張弁
熱交換器				クロスフィンコイル
ファン	形式			プロペラファン
	機種			PZ440
	電動機出力×台数		W	70
	風量	強（H）	m^3/min	冷:52.5 暖:47.9
		通常	m^3/min	冷:42.8 暖:44.4
運転音（音響ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ）★7		強（H）	dB	-----
		通常	dB	冷:63 暖:66
		しずか	dB	-----
運転音（音圧ﾚﾍﾞﾙ）★6		強（H）	dB	-----
		通常	dB	冷:51 暖:54
		しずか	dB	-----
製品外形寸法（H×W×D）			mm	595×795×300
梱包外形寸法（W×D×H）			mm	930×371×633
製品質量（梱包質量）			kg	44(48)
冷媒	名称			R32
	充填量（出荷時）		kg	1.55
冷凍機油	名称			FW68DA
	充填量		L	0.65
冷媒配管	標準長さ		m	5
	最大 全長		m	30(全室合計50)
	最大 高低差		m	15(但し室内機間7.5)
	チャージレス長さ		m	30
	追加充填量			30m超過時20g/m
接続配管	液側配管		mm	φ6.4 フレア×2
	ガス側配管		mm	φ9.5 フレア×2
	ドレン配管			VP16
冷媒配管の断熱				液・ガス,断熱要
機外配線	電源プラグ 1:⏚ 2:⏚ 3:⏚ 4:⏚ 5:⏚ 8:⏚	形状番号		-----
		仕様		
		容量	A	室外直結(20)
	室内外連絡端子形状			3芯クイックジョイント
	室内外連絡電線			VVFφ1.6mmまたはφ2.0mm×3本×2

（耐塩害）	（耐重塩害）
2M60RVE	2M60RVE2
ホワイト（5Y7.5/1）	ライトキャメル（2.5Y6.3/1.5）

標準付属品

項目	個数
据付説明書	1
取扱説明書	1
ドレンキャップ1	6
ドレンキャップ2	3
ドレン継手	1
保証書	1

注）

1.／で示された数値は左が50Hz、右が60Hzです。その他は50Hz、60Hz共通です。

2.★2 JIS C 9612(室内側:27℃DB, 19℃WB, 外気:35℃DB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m

3.★3 JIS C 9612(室内側:20℃DB, 外気温度:7℃DB, 6℃WB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m

4.★4 JIS C 9612(室内側：20℃DB,外気温度：2℃DB,1℃WB1時間積分)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m

5.★2,3冷房,暖房能力は定格能力を示します。

6.★5 電気特性はJIS C 9612条件時の値です。始動電流は始動終了までの最大値を示します。ﾋｰﾀ付機の場合はヒータON時の値です。

7.★6 運転音はJIS C 9612：2005規格に準拠し、無響室換算した時の値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の騒音や反射を受け、表示値より大きくなるのが普通です。

8.★7 運転音はJIS C 9612：2013規格に準拠し測定した機器が周囲に発する全音響エネルギーの大きさを表した値です。

9.★8 JIS C 9612：2013規格に準拠し、測定された値です。

10.★9 JIS C 9612：2005規格に準拠し、測定された値です。

改正欄 REV.
△
△
△
△

名称	ルームエアコン 冷房暖房兼用 マルチ室外機 2M60RV 仕様表						
受注番号		製作数		発行日		ダイキン工業株式会社	元図番 JA08953803
						松場 / 川中 / 谷岡	図番